

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Data wydania: 4/17/2015

Zastępuje: Nr. --- - CPR--/--- - rrrr/# z dn. dd/mm/rrrr

No. 0761-CPR-14/0456-2015/4

1	Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: PROMASTOP®-W		
2	Numer typu lub partii: podanych na opakowaniu produktu		
3	Zamierzone zastosowania jak podano w ETA-14/0456: 3.1 - PROMASTOP®-W jest ogniochronną opaską, która uszczelnia przejścia instalacyjne palnych i niepalnych rur (bez lub z dodatkową palną izolacją) w ścianach i stropach oddzielenia przeciwpożarowego 3.2 - Produkt przeznaczony jest do: - zastosowanie w warunkach wewnętrznych przy wilgotności <85% RH, z wyłączeniem temperatur poniżej 0 ° C, bez narażenia na działanie deszczu i UV (TR 024:2009, typ Z2) - zastosowanie w warunkach wewnętrznych przy wilgotności ≥85% RH, z wyłączeniem temperatur poniżej 0 ° C, bez narażenia na działanie deszczu i UV (TR 024:2009, typ Z1); - zastosowanie w temperaturach poniżej 0°C, ale nie ma narażenia na działanie deszczu lub UV (TR 024:2009, typ Y2); - zastosowanie w temperaturach poniżej 0°C, z ekspozycją na promienie UV, ale bez ekspozycją na deszcz (TR 024:2009, typ Y1); - zastosowanie w każdych warunkach pogodowych (TR 024:2009, typ X).		
4	Nazwa oraz adres kontaktowy producenta: <div style="text-align: center;"> Promat GmbH St.-Peter-Straße 25 4021 Linz Austria Zakład produkcyjny :11 www.promat.at </div>		
5	Upoważniony przedstawiciel: nie dotyczy.		
6	System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych (OWSWU): patrz tabela w punkcie 9.		
7	Wyrób budowlany nie jest objęty zharmonizowaną normą (hEN).		
8	Deklaracja właściwości użytkowych dotyczy wyrobu budowlanego, dla którego europejska ocena techniczna został wydany. <div style="text-align: center;"> Instytut Österreichische Institut für Bautechnik (OIB, Austrii) w wydał ETA dla tego produktu, z nr ETA-14/0456 według ETAG 026-1 oraz ETAG 026-2. Notyfikowana jednostka certyfikująca: No. 0761 (MPA Braunschweig) Certyfikat stałości właściwości użytkowych 0761 - CPR - 0434 </div>		
9	Deklarowane właściwości użytkowe		
	Zasadnicze charakterystyki	OWSWU System	Właściwości użytkowe
			Zharmonizowana specyfikacja techniczna
	PW1: Nośność i stateczność.		
	PW2: Bezpieczeństwo pożarowe:		
	Reakcja na ogień:	1	E
	Odporność ogniowa:	1	Ta charakterystyka zależy od zbadanego zestawu. Odporność ogniowa konstrukcji, w której produkt został zastosowany została zbadana a klasa odporności ogniowej została podana w dokumencie klasyfikacyjnym wydanym zgodnie z właściwą częścią normy 13501. Klasy właściwości użytkowych są ustalone i uznane w dokumencie klasyfikacyjnym zgodnie z obowiązującą częścią EN 13501
	PW3: Higiena, zdrowie i środowisko:		
	Nieprzepuszczalność powietrza:	-	NPD (właściwości użytkowe nieustalone)
	Przepuszczalność wody:	-	NPD (właściwości użytkowe nieustalone)
	Wydzielanie niebezpiecznych substancji:	-	Deklaracja podana do jednostki aprobującej.
			ETA 14/0456

PW4: Bezpieczeństwo użytkowania i dostępność obiektów:			
Odporność mechaniczna i stabilność:		NPD (właściwości użytkowe nieustalone)	
Odporność na uderzenia i opór przepływu:	-	NPD (właściwości użytkowe nieustalone)	ETA 14/0456
Przyczepność:		NPD (właściwości użytkowe nieustalone)	
PW5: Ochrona przed hałasem:			
Izolacyjność od dźwięków powietrznych:		NPD (właściwości użytkowe nieustalone)	ETA 14/0456
PW6: Oszczędność energii i izolacyjność cieplna:			
Przewodność cieplna:	-	NPD (właściwości użytkowe nieustalone)	ETA 14/0456
Przepuszczalność pary wodnej (współczynnik transmisji):	-	NPD (właściwości użytkowe nieustalone)	
Trwałość:			
Podstawowa ocena trwałości:		Zgodnie z zamierzonym zastosowaniem, klasa Z2, Z1, Y2, Y1, X według EOTA TR024 oraz ETAG 026-2	ETA 14/0456

Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

Zapraszamy do sprawdzenia najnowszej wersji niniejszej DWU na stronie internetowej "www.promat-ce.eu".

Karta informacyjna o produkcie opracowana na podstawie Karty Charakterystyki zgodnie z VO (EG) 1907/2006 PROMASTOP®-W dostępna jest na żądanie.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Nazwisko: Bettina Rothböck
Stanowisko: Product Manager Fire Stopping & Intumescent
Seals

Linz, 4/17/2015

Podpis: